




TÜVRheinland®

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/5266/12

Prüfgegenstand Product tested	Sicherheitsschaltgerät für Not-Halt/Aus Anwendungen Safety relay unit for emergency stop/switching-off applications	Zertifikatsinhaber Certificate holder	Siemens AG Siemenstr. 10 93055 Regensburg Germany
Typbezeichnung Type designation	5TT5 200		
Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing	EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 62061:2005 + AC:2010 EN ISO 13850:2008	EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 EN 50178:1997 EN 60204-1:2006 + A1:2009 (in extracts)	
Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Das Gerät erfüllt in der Betriebsart „ohne Wiederanlaufsperr“ die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849-1, SIL CL 2 nach EN 62061) und kann in Anwendungen bis Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849-1 und SIL 2 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden. The product complies in the operating mode „without restart interlock“ with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 2 acc. to EN 62061) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 2 acc. to EN 62061 / IEC 61508.		
Besondere Bedingungen Specific requirements	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt. It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.			
Dieses Zertifikat ist gültig bis 16.09.2015. This certificate is valid until 2015-09-16.			




Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 573.00/12 vom 23.11.2012 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 573.00/12 dated 2012-11-23 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.



Berlin, 2012-11-23

Certification Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno