



Artikelliste

- 6.020.011 NeoNet Starter SX 654/PW 3, M-Bus Abfragestation für 3 M-Bus Endgeräte
- 6.020.012 NeoNet Starter SX 654/PW 20, M-Bus Abfragestation für 20 M-Bus Endgeräte
- 6.020.013 NeoNet Starter SX 654/PW 60, M-Bus Abfragestation für 60 M-Bus Endgeräte

Technische Daten

- Netzanschluss ab plombierter Sicherung.
- Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden
- Busverkabelung siehe Installationsvorschrift.
- Der Schirm des Buskabels darf nur am SX 654 angeschlossen werden.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	NeoNet Starter SX 654/PW, M-Bus Abfragestation	VES	15.12.2014
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-141215A01-D	