



Artikelliste

- 6.030.209 NeoNet Starter 25-A, M-Bus Abfragestation für 25 M-Bus Endgeräte
- 6.030.211 NeoNet Starter 60-A, M-Bus Abfragestation für 60 M-Bus Endgeräte
- 6.030.212 NeoNet Starter 120-A, M-Bus Abfragestation für 120 M-Bus Endgeräte
- 6.030.213 NeoNet Starter 250-A, M-Bus Abfragestation für 250 M-Bus Endgeräte

Technische Daten

- Netzanschluss ab plombierbarer Sicherung.
Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden.
- Busverkabelungen siehe Installationsvorschrift.
- Der Schirm des Buskabels darf nur am NeoNet Starter-A angeschlossen werden.
- Wichtig! Die Schutzterde muss am NeoNetMaster-A angeschlossen werden.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
A Italienisch korrigiert	02.02.2017	hIA	NeoVac NeoVac ATA AG Elchaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	NeoNet Starter-A (IZAR-Center)	VES	30.01.2015
B Schema angepasst	04.04.2017	hIA			Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-150130A02-D	