

Herstellereklärung zu „Elektronisch koppelbaren Außenbeschlägen“ mit der Produktfamilie „Serie 200“ - Version 02

Ausgestellt durch:	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Hauptstraße 18 - 32 42579 Heiligenhaus
Ergänzung zu den Anleitungen:	ma_K0200577_Rohrrahmenschloss_Serie200_ Kurzanleitung_DE_GB ma_K0200510_Rohrrahmenschloss_Serie200_DE_GB ma_K0200552_Panik-Rohrrahmenschloss_Serie200- Kurzanleitung_DE_GB ma_K0200388_Panik-Rohrrahmenschloss_Serie200_DE_GB

Diese Herstellereklärung gilt für folgende Schoss- und Beschlagausführungen im
Rohrrahmenbereich:

- **Schlösser mit Panikfunktion „E“ der Serie 200**
14.160..., 14.166..., 14.172..., 14.178..., 14.145..., 14.159...
- **Schlösser selbsttätig verriegelnd mit Panikfunktion „E“ der Serie 200**
14.250..., 14.252..., 14.254..., 14.256...
- **Panikbeschläge der Serie 200**
Stangengriffe 14.4xx.0..., 14.4xx.1..., 14.4xx.2..., 14.4xx.3...
Pushbar 14.484..., 14.492...
- **Ergänzendes Zubehör**
z.B. Zusatzfallen, Schnäpper, Schaltschlösser, Verbindungsstangen, Stangenführungen,
Verriegelungsstangen und Schließbleche in verschiedenen Ausführungen.

Auflistung der Außenbeschläge, die keinen negativen Einfluss auf die Panikfunktion von innen haben:

Pos.	1	2
Hersteller	Glutz AG Segetzstrasse 13 / 4502 Solothurn / Switzerland	SALTO Systems S.L. Pol. Labarren C/ Arkotz;9 20180 Oiartzun / Spain
Bezeichnung des Außenbeschlags	Professional Superior eAccess	Salto XS4 (DO 20.52)
Zertifikat	IFT-Nr. 229 Panik-6014391-6x	P-120003012
Pos.	3	4
Hersteller		
Bezeichnung des Außenbeschlags		
Zertifikat		

Zur Verwendung der Elektronischen Außenbeschläge an Rauchhemmende und Feuerhemmende Türen macht diese Erklärung keine Aussage. Bitte schauen Sie hierzu in die Zulassungsunterlagen der Systemhäuser und Beschlaghersteller.

Grundlagen dieser Herstellererklärung

Sichtung der Technischen Unterlagen und/oder durchgeführte Funktionstests mit den Schlössern und Beschlägen.

Heiligenhaus, den 27.04.2023



Andreas Mielke / CE-Beauftragter