

BEST WESTERN Hotel Jena

Rudolstädter Straße 82
07745 Jena

Tel: +49 (0) 3641 660
Fax: +49 (0) 3641 661010

info@hotel-jena.bestwestern.de
www.bestwesternjena.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen


Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. März 2021 erhoben.

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption



Hotel-Lobby mit
Rezeption



Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzüge baugleich

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beispiel
Ausschilderung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.

Überwiegend (mehr als die Hälfte) sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Parkplatz



Parkplatz 1 und 2



Parkplatz 3 und 4

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 480 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Frühstücksraum und Restaurant Erdgeschoss



Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsraum Jena](#)

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Zimmer 447 - baugleiche Zimmer erreichbar mit Aufzug



Bett



Eingang zum Zimmer



Zimmertür



Zimmer

Zugang zum Schlafräum über: [Treppe auf dem Weg zum Zimmer](#) , [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Rezeption zu Zimmer 447](#)

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Bad im Zimmer 447](#)

Anmerkungen für den Gast: Weitere baugleiche Zimmer sind erreichbar mit Aufzug ohne Stufen.

Bad im Zimmer 447



Waschbecken und
Duschkabine



Tür zum Badezimmer

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 447 - baugleiche Zimmer erreichbar mit Aufzug](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tagungsraum Jena



Tagungsraum Jena



Tür zum
Tagungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsraum Jena](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 19 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Eingangsbereich



Eingangstür BEST
WESTERN Hotel Jena



Eingangstür BEST
WESTERN Hotel Jena

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Parkplatz zum Haupteingang](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Windfangtür](#)

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg ab Parkplatz
zum Hoteleingang

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich](#)

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 30 m

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Windfangtür



Windfangtür

Die Tür gehört zu: [Eingangsbereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Aufzüge (baugleich)



Tastatur im Aufzug



Tür Aufzug



Aufzugskabine

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Weg ab Rezeption zu Zimmer 447](#)

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Treppe auf dem Weg zum Zimmer



Treppe auf dem Weg
zum Zimmer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsraum Jena



Weg zum Restaurant

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Frühstücksraum](#) und [Restaurant Erdgeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg ab Rezeption zu Zimmer 447



Weg zum Aufzug



Weg zum Zimmer



Weg zum Zimmer



Treppe auf dem Weg zum Zimmer

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 447 - baugleiche Zimmer erreichbar mit Aufzug](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe auf dem Weg zum Zimmer](#) , [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 70 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.