

Typ D

Stände und Zelte mit Verwendung von offenen Feuerstellen und gasbetriebenen Kochstellen

Zum Beispiel:

- Imbisswagen
- Glühweinstände
- Kohlefeuer



Einzuhaltende Auflagen:

1. Die Stände und Zelte müssen zu Häuserfronten einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen.
2. Im Stand ist zur Brandbekämpfung von Entstehungsbränden mind. ein **Feuerlöscher PG 6 (Pulverlöscher)**, geeignet für die Brandklassen A, B, C (DIN 14406 / EN 3) in betriebsbereitem Zustand sichtbar und zugänglich vorzuhalten.
3. Beim Betrieb von **Fritteusen** ist **zusätzlich** zur Brandbekämpfung von Entstehungsbränden mind. ein **Fettbrandfeuerlöscher** (DIN 14406 / EN 3) in betriebsbereitem Zustand sichtbar und zugänglich vorzuhalten.