

ABDICHTUNGSPRODUKTE, DIE IN FLÜSSIGEM ZUSTAND UNTER DEN GEKLEBTEN FLIESEN AUFGETRAGEN WERDEN

Richtlinie EN 14891:2017

Diese Richtlinie bestimmt die Kriterien, Prüfmethode, Bewertung der Übereinstimmung, die Klassifizierung und die Bezeichnung der Abdichtmittel, welche in flüssigem Zustand unter den geklebten Fliesen aufgetragen werden.

Die Produkte sind in 3 Typen aufgeteilt:

- CM** Abdichtungsprodukte auf Zementbasis, welche in flüssigem Zustand aufgetragen werden.
- DM** Abdichtungsprodukte auf Dispersionsbasis, welche in flüssigem Zustand aufgetragen werden.
- RM** Abdichtungsprodukte auf Basis reaktiver Harze, welche in flüssigem Zustand aufgetragen werden.

Um mit den Richtlinien übereinzustimmen, müssen die Produkte auch Mindesthaftwerte von $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ bei allen vorgesehenen Prüfungen und eine Rissüberbrückung von $\geq 0,75 \text{ mm}$ aufweisen und dürfen kein Wassereindringen erlauben.

Für jeder der drei Typen sind folgende Options-Eigenschaften vorgesehen:

- O** Produkte, welche eine Rissüberbrückung von $\geq 0,75 \text{ mm}$ bei tiefer Temperatur haben (-5°C)
- P** Produkte, welche einen Mindesthaftwert von $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, auch nach der Prüfung mit Chlorwasser Kontakt, haben

