

**Fragen & Antworten**  
**SBH VOB ÖA 059-21 AS**  
**Humboldtstraße 89**  
**Bauhauptarbeiten**

Hinweis:  
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil.

**Frage 1 vom 26.01.2021**

In den Positionen wird Bezug auf die Statik genommen, können Sie uns diese bitte zur Verfügung stellen?

**Antwort vom 27.01.2021**

Zeitgleich mit der Beantwortung der Frage vom 27.01.2021 wird über den Bieterassistenten der Plan „HUF20201117145841008960“ mit den Einträgen des Statikers zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage vom 27.01.2021 gewertet und gilt als geschuldet.

**Frage 2 vom 01.02.2021**

Position 03.20:

Was soll hier kalkuliert werden? Können Sie hierzu die Statik liefern?

**Antwort vom 02.02.2021**

Es ist ein Trägerstoß (HEA 180 zu HEA180) mittels Stahlwinkel 90 ° einschl. Verschraubung oder das Verschweißen eines Trägerendes auf einen anderen Träger zu kalkulieren. Die Trägerstöße sind im Bereich der Wechsel für die Deckenöffnungen auszuführen.

Mit der Beantwortung der Frage vom 27.01.2021 wurde über den Bieterassistenten der Plan „HUF20201117145841008960“ mit den Einträgen des Statikers bereits zur Verfügung gestellt.

**Frage 3 vom 02.02.2021**

Bei der Einlesung des Leistungsverzeichnis D.84 ist aufgefallen, dass die Positionen 01.01.30, 01.01.40, 01.04.30 und 01.04.40 nicht als Bedarfpositionen (falls erforderlich) ausgewiesen sind. Wie soll hier verfahren werden?

**Antwort vom 02.02.2021**

Bedarfspositionen sind gem. Ziffer 6.10.1 VV-Bau in die Wertung einzubeziehen.

Es ist daher korrekt, dass die genannten Positionen in den Gesamtpreis einfließen.

Da die preisliche Wertung jedoch bei allen Bietern inklusive der optionalen Positionen erfolgt, ist die Vergleichbarkeit der Angebote weiterhin gegeben.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage vom 02.02.2021 gewertet und gilt als geschuldet.